



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Каменскому району

347850, Ростовская область, п. Глубокий, ул. Садовая, 43, тел. 95-3-03, E-mail: 57gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 53/1/1-57

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Каменский районный

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Дом детского творчества Ростовской области

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Каменского района по пожарному надзору № 53-57 от «25» мая 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. 1 июня 2016 года по 18 час. 00 мин. 1 июня 2016 года, с 10 час. 00 мин. 18 июня 2016 года по 14 час. 00 мин. 14 июня 2016 года проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и ПР по

(должность, звание,

Каменскому району полковником внутренней службы Самосват Д.А.

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Каменский районный Дом детского творчества Ростовской области по адресу: Ростовская область, Каменский район, п. Глубокий, ул. Юбилейная, 8

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором МБОУ ДО Каменский районный ДДТ - законным представителем юридического лица Аладыной Татьяной Евгеньевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.23 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" не разработан и не утвержден руководителем организации график проведения занятий для проведения по-	п. 3 абзац. 3 ПП 390 от 25.04.2012 Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	1.10.16	

	вторных противопожарных инструктажей.		
2	На объекте защиты, не предоставлена документация, характеризующая класс пожарной опасности отделочного материала использованного для отделки потолка (не предоставлены сертификаты)	ФЗ 123 от 22.07.08г. ст. 134 п. 6 таб. 28 Требования ПБ к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таб. 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	
3	На объекте защиты руководителем не везде обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	п. 43 ПП 390 от 25.04.2012 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	
4	Не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	п. 64 ПП 390 от 25.04.2012 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

			Начальник ОНД по Каменскому району Самосват Д.А.
(подпись)	М.Л.П.		(должность, фамилия, инициалы)
"14"	июня	2016 г.	

Предписание для исполнения получил(а)

			Законный представитель юридического лица, директор МБОУ ДО Каменский районный ДДТ Аладына Татьяна Евгеньевна
(подпись)			(должность, фамилия, инициалы)
"14"	июня	2016 г.	

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного образования
Каменский районный Дом детского творчества
Ростовской области
347850, Ростовская область, Каменский район,
р.п. Глубокий, ул. Юбилейная, 8,
тел. 8(86365)95-5-67
№ 80 от «27» 06 20 16 г.

Начальнику ОНД и ПР
по Каменскому району
УНД ПР ГУ МЧС России
по Ростовской области
полковнику внутренней службы
Самосват Д.А.
и.о. директора МБОУ ДО
Каменского районного ДДТ
Аладыной Т.Е.

На Ваше Представление «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения» от 14 июня 2016 №335 сообщая, что приняты следующие меры по устранению условий и причин административного правонарушения:

1. разработан и утвержден график проведения занятий для проведения повторных противопожарных инструктажей (п.3ПП390 от 25.04.2012);
2. пути эвакуации и эвакуационные выходы обозначены знаками пожарной безопасности (п.43 ПП 390 от 25.04.2012);
3. разработана и утверждена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п.64 ПП 390 от 25.04.2012);
4. ведется работа по подготовке сметной документации, для ремонтных работ для замены пожароопасного отделочного материала, использованного для отделки потолка.

И.о.директора
МБОУ ДО Каменского районного ДДТ



Т.Е. Аладына

Подпись
Начальник
по Каменскому району
ООН
Д. А. Самосват
1.07.2016г.